

CRI: 0,0 (R1-R8)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Farbparameter


Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0

## TM30 Details



Grafiken mit Farbverzerrung

## Lichtstrahl Details



### Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
9631lx	2408lx	1070lx	602lx	385lx	268lx	197lx	150lx	119lx	96lx	894,8lx	223,7lx	99,4lx	55,9lx	35,8lx	24,9lx	18,3lx	14lx	11lx	8,9lx

## Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X      Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	5,9	6,2	6,0	6,4	6,6	5,9	6,2	6,0	6,4	6,6
	3H	6,3	6,9	6,7	7,1	7,2	6,3	6,9	6,7	7,1	7,2
	4H	6,5	7,0	6,9	7,2	7,5	6,5	7,0	6,9	7,2	7,5
	6H	6,6	7,1	6,9	7,4	7,7	6,6	7,1	6,9	7,4	7,7
	8H	6,7	7,1	7,0	7,4	7,8	6,7	7,1	7,0	7,4	7,8
	12H	6,7	7,1	7,0	7,4	7,9	6,7	7,1	7,0	7,4	7,9
4H	2H	6,1	6,6	6,5	6,8	7,1	6,1	6,6	6,5	6,8	7,1
	3H	6,9	7,3	7,2	7,6	8,1	6,9	7,3	7,2	7,6	8,1
	4H	7,0	7,4	7,4	7,8	8,3	7,0	7,4	7,4	7,8	8,3
	6H	7,1	7,6	7,6	7,9	8,3	7,1	7,6	7,6	7,9	8,3
	8H	7,2	7,6	7,7	7,9	8,3	7,2	7,6	7,7	7,9	8,3
	12H	7,2	7,5	7,7	8,0	8,4	7,2	7,5	7,7	8,0	8,4
8H	4H	7,0	7,4	7,5	7,8	8,1	7,0	7,4	7,5	7,8	8,1
	6H	7,2	7,5	7,8	8,0	8,5	7,2	7,5	7,8	8,0	8,5
	8H	7,4	7,6	7,9	8,1	8,7	7,4	7,6	7,9	8,1	8,7
	12H	7,5	7,7	8,1	8,2	8,8	7,5	7,7	8,1	8,2	8,8
12H	4H	7,0	7,3	7,5	7,7	8,1	7,0	7,3	7,5	7,7	8,1
	6H	7,3	7,5	7,8	8,0	8,6	7,3	7,5	7,8	8,0	8,6
	8H	7,4	7,5	8,0	8,1	8,7	7,4	7,5	8,0	8,1	8,7
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,4 / -0,3					0,4 / -0,3				
S = 1.5H		0,9 / -0,8					0,9 / -0,8				
S = 2.0H		1,5 / -1,9					1,5 / -1,9				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1188 lm Gesamtlichtstrom											